



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Ижевск

(место составления предписания)

«26» ноября 2021г.

(дата составления акта)

«15» час. «00» мин.

(время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 03/84

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонова Александра Петровича от 09.11.2021 № 03/84 в период с 15 час. 00 мин. «22» ноября 2021г. по 17 час. 00 мин. «22» ноября 2021г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 26.11.2021 № 03/84, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов», по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Заречное шоссе, 37 по результатам которой установлено, что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В подсобном помещении столовой на 1 этаже, в спортивном зале на 2 этаже уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями ниже допустимого уровня шума. Не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.84; Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1479 п.54; СП 3.13130.2009 пп. 4.2, 4.3, 4.8; (НПБ 104-03 пп. 3.15, 3.16, 3.22);	01.03.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.12	01.03.2022	

	категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (соответствующие расчёты не представлены).			
3.	При эксплуатации систем обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (фактически АПС и СОУЭ не соответствуют проектной документации).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54	01.03.2022	
4.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.30	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лица, проводившего проверку:

Дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор г. Ижевска
по пожарному надзору Шафиев Булат Альфирович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись)

М.Л.П.

«26» ноября 20 21 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С предписанием ознакомлен (а):

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

